

תשובות לשאלות הבהרה

| מספר | סעיף | נושא                                    | מסמך | שאלת הבהרה   | תשובת הרשות  |
|------|------|---|------|--|--|
| 1    | ב'   | המזגנים המוצעים הינם בעלי תו תקן ישראלי | 5.3  | <p>אנו מבקשים להבהיר כי תנאי הסף כאמור הוא שעל המזגנים לעמוד בתקנים ישראליים רשמיים, כך שבכל מקום בו נזכרת במסמכי המכרז/ההזמנה להציע הצעות, דרישה ל-"תו תקן" הכוונה היא לקיומו של אישור תקן רשמי (אישור ת"ר) לדגם המזגן, ולא בהכרח גם ל"תו תקן".</p> <p>הסבר: מזגנים הנמכרים ומשווקים בישראל - בין אם הם מיוצרים בישראל ובין אם הם מיובאים לארץ - חייבים להתאים לתקן הישראלי הרשמי (994 חלק 1);</p> <p>אלא שמזגנים מיובאים, אינם מחויבים בקבלת "תו-תקן", כי אם בקבלת אישור ת"ר (תקן רשמי) שניתן ע"י מכון התקנים הן לדגם המזגן המיובא בעת אישורו לראשונה על ידי המכון (אחת ל-4 שנים), והן במועד שחרורו מהמכס של כל משלוח מאותו הדגם המגיע לארץ, ורק לאחר שמשלוח זה עבר בדיקות כתנאי לשחרורו לידי היבואנים, ומהם - לשווקים;</p> <p>בהקשר זה יובהר שחייב יצרנים בחו"ל להכפיף את מפעלם לביקורות של מכון התקנים הישראלי, אינו תמיד דבר ריאלי, ודווקא משום כך וכדי להבטיח את העמידה בתקן הרשמי המחייב, נדרשים כל המזגנים המיובאים להיבדק גם בעת הגעתם למחסני המכס ולהימצא מתאימים לתקן כתנאי לשחרורם (וראו הסבר בעניין הבחנה הקיימת בין מוצרים מיובאים עליהם חל תקן רשמי לבין מוצרים כאמור המיוצרים בארץ גם ב- בבג"ץ 7961/03 טל-רון תעשיות 1979 בע"מ נ' שר המסחר, התעשייה והתעסוקה, פורסם ב"מאגר-נבו").</p> <p>מבוקש אפוא להבהיר בזאת למשתתפי המכרז כי תנאי הסף כאמור משמעו שעל המזגנים לעמוד בתקנים ישראליים רשמיים, כך שבכל מקום בו נזכרת במסמכי המכרז/ההזמנה להציע הצעות, דרישה ל-"תו תקן" הכוונה היא גם לקיומו של אישור תקן רשמי (אישור ת"ר) לדגם המזגן מאת מכון התקנים, ולא בהכרח גם ל"תו תקן".</p> <p>לעניין זה נוסף ונציין שמשכ"ל העורכת את המכרזים עבור הרשויות המקומיות וגם רשויות אשר ניגשות עצמאית למכרז כגון: עיריית</p> | <p>דרישת תנאי הסף בוטלה .<br/>במפרט הטכני צוין כדלקמן: • כל המזגנים יהיו בעלי תו תקן ישראלי/אמריקאי/אירופאי/ אוסטרלי או בעלי אישור תקן רשמי שניתן ע"י מכון התקנים.</p> |

תשובות לשאלות הבהרה

|  |  |   |   |                        |   |
|--|--|---|---|------------------------|---|
|  | ראשון לציון, ת"א, פ"ת, עפולה, דימונה ביטלה אף היא את הדרישה לתן תקן שהיתה נהוגה אצלה בחלק ממכרזי המזגנים אותם ערכה בעבר .<br>לצד רשויות אלו חברת טורנדו עובדת במוסדות כמו: נמל חיפה ואשדוד, חברת חשמל לישראל, רשת אורט, דואר ישראל, בז"ן, קמ"ג, בזק, התעשייה האווירית לישראל שאף היא ביטלה את הדרישה לתן תקן, משרדים ממשלתיים וכדומה |   |   |                        |   |
| מקובל. הסעיפים תוקנו בהתאם.  | אבקש הבהיר כי ההתקנה איננה כוללת הנפה /מתקן הרמה אלא בתוספת תשלום כפי שמפורט במסמך ב' עמוד 10 בסעיף 9 וסעיף 10, תוספות הנפה.   | 6.3                                     | ה.המחיר כוללת הובלה, אספקה והתקנה כולל מנוף במידת הצורך.. | ב'                     | 2 |
| עודכן ראה נספח ביטוחי חדש  | אבקש להסיר את הסימון תחת אחר -מתן שירותי הזנה ולהחליף למתן השירות הנכון.   | אופי העסקה                              | אחר   | אישור ביטוח-אופי העסקה | 3 |
| יש לצרף מסמך מהיבואן / יצרן שהמזגן הנ"ל מיוצר ע"י החברה המספקת. בכל מקרה על המעבה והמאייד יהיה שם זהה. | האם ניתן לתת מזגן העונה על כל הדרישות הטכניות אך על יחידת הפנים שלו מופיע שם דגם המזגן ללא שם החברה המספקת?  |   |   |                        | 4 |
| מאושר  | נבקש סטייה של עד 3% בתפוקת מזגן מיני מרכזי BTU 35,500  | מסמך ב' - מספר פריט 4 מופיע גם במסמך ג' | תפוקת מזגנים  |                        | 5 |
| מקובל. הסעיפים תוקנו בהתאם.  | נבקש לעדכן מ 72 שעות ל 3 ימי עבודה   | מסמך ב'                                 | תפוקת מזגנים  | 8                      | 6 |

**מכרז פומבי 18/2021**  
**רכישה אספקה והתקנת מזגנים למוסדות העירייה - ספק שנתי**

**תשובות לשאלות הבהרה**

|  |  |                      |   |      |    |
|--|--|----------------------|---|------|----|
| מקובל. הסעיפים תוקנו בהתאם.  | נבקש לעדכן מ 72 שעות ל 3 ימי עבודה   | מסמך ג'              | אופן ביצוע השרותים                      | 10.1 | 7  |
| אין שינוי בסעיפים.   | נבקש לעדכן שעבודות ההתקנה מבוצעות על ידי קבלני משנה ,<br>האחריות על ההתקנה הינה של הספק הזוכה  | מסמך ג' -<br>סעיף ח' | איסור הסבת ההסכם                        | 29   | 8  |
| הבקשה התקבלה חלקית:<br>התווסף הנוסח שלהלן למעט<br>מקרה בו הנזק נגרם בזדון מצד<br>העירייה ו/או צד שלישי ו/או<br>במקרה בו נעשה תיקון במוצר<br>שלא בידי הספק ו/או מי מטעמו. | נבקש להוסיף בשורה אחרונה לסעיף: למעט במקרה בו הנזק נגרם<br>כתוצאה ממעשה מרשלנות או בזדון מצד העירייה ו/או צד שלישי ו/או<br>במקרה בו נעשה תיקון במוצר שלא בידי הספק ו/או מי מטעמו | מסמך ג' -<br>סעיף ט' | תקופת האחריות ושרותי<br>התחזוקה         | 30.2 | 9  |
| מקובל.   | נבקש למחוק בשורה הראשונה לבדו ולהוסיף יהיה אחראי על פי דין   | מסמך ג'<br>סעיף י'   | אחריות ושיפוי בנזיקין                   | 34   | 10 |
| מקובל  | נבקש למחוק בשורה הראשונה לבדו ולהוסיף יהיה אחראי על פי דין   | מסמך ג'<br>סעיף י'   | אחריות ושיפוי בנזיקין                   | 35   | 11 |
| מקובל  | נבקש להוסיף בשורה האחרונה בכפוף להודעה מראש ובכתב  | מסמך ג'<br>סעיף י'   | אחריות ושיפוי בנזיקין                   | 37   | 12 |
| לא מקובל   | מבקש למחוק את המילה "כל" בשורה הראשונה   | מסמך ג'              | ביטוח                                   |      | 13 |
| מאושר  | מבקש למחוק את המילים "וכל עוד קיימת אחריות שבדין" בשורה<br>השניה ולהחליפן במילים "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית או חבות<br>מוצר, למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם          | מסמך ג'              | ביטוח                                   | 38   | 14 |
| מאושר  | מבקש למחוק את הסעיף כולו-סעיף זה הוא סעיף אחריות ומקומו<br>בפרק האחריות ולא בפרק הביטוח  | מסמך ג'              | ביטוח                                   | 42   | 15 |
| לא מאושר   | אחרי המילים "יהיה הספק אחראי לנזקים" להוסיף את המילים על פי<br>דין ועל פי הסכם.  | מסמך ג'              | ביטוח                                   | 44   | 16 |
| עודכן נספח ביטוחי  | סעיף אופי העסקה אינו מתאים   |                      | נספח אישור קיום<br>ביטוחים "אופי העסקה" |      | 17 |

מכרז פומבי 18/2021  
רכישה אספקה והתקנת מזגנים למוסדות העירייה - ספק שנתי

תשובות לשאלות הבהרה

|    |    |  |  |   |
|----|----|--|--|---|
| 18 |    | נספח אישור קיום ביטוחים "גבול האחריות"   | לא נקבעו גבולות אחריות מבוקשים                           | עודכן נספח ביטוחי                                     |
| 19 |    | נספח אישור קיום ביטוחים "פירוט האישורים" | הקוד שגוי  | עודכן נספח ביטוחי                                     |
| 20 | 8  |  | מבקשים הבהרה האם זה לפי מטר מרובע?                       | הסעף מתיחס לפרוק תקרה ככל הנדרש לביצוע ההתקנה מושלמת. |
| 21 | 23 |  | האם מדובר לגבי גריל פתח שירות 80*60, האם זה מדגם ארבונד? | עודכן במסמכי ההליך - פתח הגריל 60 / 60                |

בכבוד רב,  
איציק בן שושן  
מנהל אגף הרכש